

## **MEMORIAL DESCRITIVO - Especificações**

### **IDENTIFICAÇÃO:**

Proponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS/GO  
Empreendimento : CAMPO ITAPUÃ  
Endereço : RUA 03 COM RUA 02, ESTÂNCIA ITAPUÃ  
Cidade : CALDAS NOVAS - GO

### **CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

A execução dos serviços remanescentes obedecerá rigorosamente aos projetos e a estas especificações, não podendo ser inserida qualquer modificação.

Os serviços e materiais obedecerão sempre às normas e métodos pertinentes da ABNT e o constante na Planilha Orçamentária (Ano 2019).

### **1 – VESTIÁRIO**

#### **1.1 – ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDROS**

As portas de entrada tanto do vestiário serão de ferro tipo veneziana, já as cabines de banho e portas dos banheiros compostas por portas de abrir em alumínio.

As janelas são confeccionadas em chapa de aço dobrada com vidro 8mm liso incolor, sendo do tipo maxim ar.

#### **1.2 – COBERTURAS E PROTEÇÕES**

A cobertura será feita pela laje que será impermeabilizada com manta asfáltica.

#### **1.3 – REVESTIMENTOS E PINTURAS**

##### **1.3.1 – REVESTIMENTO EXTERNO**

Nas paredes externas será aplicado pintura texturização acrílica e no teto pintura látex PVA com duas demãos e fundo selador.

#### **1.4 – INSTALAÇÕES**

##### **1.4.1 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

As instalações elétricas serão executas de acordo com as especificações contidas no projeto.

#### 1.4.2– INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

As instalações sanitárias serão executadas de acordo com as especificações contidas no projeto, sendo a concessionária responsável pela infraestrutura até o local que lhe cabe.

#### 1.4.3 – APARELHOS E ACESSÓRIOS

O vestiário contará com peças de lavatório com coluna em louça branca, vaso sanitário com caixa acoplada em louça branca, mictório em louça branca, chuveiro elétrico e barras de apoio em aço inoxidável no banheiro PNE.

### 2 - CAMPO

#### 2.1- INFRAESTRUTURA

Será executado forma e aplicação de concreto com  $fck=20MPa$  que compõem a mureta de proteção em todo perímetro externo do campo.

#### 2.2 - ALAMBRADO

O fechamento do campo será feito com alambrado ao longo do perímetro do local, sob execução de mureta com 30 cm de altura em concreto  $fck = 20 MPa$  no traço 1:2:4 para chumbamento da tela e dos postes de concreto.

Os postes de concreto possuirão dimensão 10x10 cm e altura útil de 2,00 m colocados a cada 3,00 m.

A tela para fechamento será de fio 14, malha 2" com 1,80 m de altura, e será fixada na mureta e nos postes de concreto. Na parte superior do alambrado será colocada três linhas de arame galvanizado nº 08 fixados nos postes.

Haverá também dois portões de fio 8 BWG com dimensão de 1,20 x 2,00 m do tipo gradil locado conforme projeto.

Caldas Novas, 30 de maio de 2019.

---

Eng. Milton Galvão  
Secretário de Obras